

# Gutachtliche Stellungnahme

11-003591-PR02 GAS-A01-05-de-01

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften  
Erweiterung zu 11-003591-PR01 GAS-A01-05-de-01



Auftraggeber **Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**  
August-Winkhaus-Str. 31

48291 Telgte

Produkt	Drehkipfenster mit Parallelabstellung 1-flügelig
Bezeichnung	Winkhaus activPilot Comfort PADK / PAD(M)
Außenmaß (B x H)	unterschiedlich
(Rahmen) Material	verschiedene Profilsysteme siehe Typenliste
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519 Parallelabstellfenster (PADK / PAD(M))
Öffnungsart	Drehkipp / Dreh
Verglasung	Klasse P4 A nach DIN EN 356 activPilot Comfort PADK, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG mit mindestens 9 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Secu 100, Hoppe
Beschläge	
Besonderheiten	Klasse 2 in Parallelabstellung und geschlossener Position

Einbruchhemmung



RC 2 / RC 2N\*)

\*) auf der Grundlage der genannten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim  
19. Oktober 2012

Jens Pickelmann  
Prüfingenieur  
Labor Mechanik

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Labor Mechanik

## Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011  
Fenster, Türen, Abschlüsse -  
Einbruchhemmung – Anforderungen  
und Klassifizierung  
DIN EN 1628 : 2011  
DIN EN 1629 : 2011  
DIN EN 1630 : 2011

Prüfbericht 10-001584-PB01-  
A01-05-de-01  
vom 09. Dezember 2010  
Prüfbericht 11-000673-PR01  
(PB01-A01-05-de-01)  
vom 29. November 2011  
Prüfbericht 11-000673-PR02  
(PB01-A01-05-de-01)  
vom 29. November 2011  
Prüfbericht 12-001592-PR01  
(PB01-A01-05-de-01)  
vom 16. August 2012

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Seite 1 bis 71

## Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

## Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 75 Seiten

Deckblatt  
Typenliste  
Gutachtliche Stellungnahme  
1 Auftrag  
2 Grundlagen der Beurteilung  
3 Beurteilung  
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (71 Seiten)



ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl  
Prof. Ulrich Sieberath  
Dr. Martin H. Spitzner

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18  
  
DAP-ZE-2288.00  
DGA-IS-4285-00



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-11349-01-00  
D-ZM-11349-01-00



**Typenliste**

Ifd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	<p>Einflügelige Fensterelemente PADK / PAD aus Kunststoff nach DIN EN 1627 : 2011 in der RC 2 in verschiedenen Profilsystemen mit Mitteldichtung</p>	<p>Ausführung einbruchhemmender einflügeliger Fensterelemente in verschiedenen Abmessungen gemäß Anlage 1</p> <p>Mehrteilige Elemente mit festem Pfosten und / oder Kämpfer.</p> <p>Unterschiedliche Profile mit Mitteldichtung aus den Systemen (siehe Anlage 1):</p> <p>Aluplast Ideal 5000                      Aluplast Ideal 8000                      Inoutic Prestige MD                      Inoutic Prestige MD Passivhaus                      Inoutic Eforte MD                      Profine KBE 70 MD                      Profine KBE 88+                      Profine Kömmerling EuroFutur MD                      Profine Kömmerling 88+                      Profine Trocal InnoNova_70.M5                      Profine Trocal 88+                      REHAU Brillant MD                      REHAU GENE0 MD                      Salamander Streamline 3D (76)                      Salamander MD 76                      Salamander Blue Evolution                      Schüco SI 82                      Schüco Corona CT 70                      VEKA Softline 82                      VEKA Alphaline 90 MD                      VEKA Softline 70 MD                      WERU Vario/VarioSupreme</p>	<p>Gutachtliche Stellungnahme                      11-003591-PR02                      GAS-A01-05-de-01                      vom                      12. September 2012</p>

Ende der Typenliste.

