

# Nachweis

einbruchhemmenden Eigenschaften

## Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 11-003591-PR04

(GAS-A01-11-de-01)

als Erweiterung zur Gutachtlichen Stellungnahme 11-003591-PR03 vom 18. September 2013

Auftraggeber **Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**  
August-Winkhaus-Str. 31  
48291 Telgte  
Deutschland

Produkt	einbruchhemmende 1flg. Fenster mit Parallelabstimmung
Bezeichnung	Winkhaus activPilot Comfort PADK / PAD(M) / PAS
Außenmaß (B x H) (Rahmen) Material	unterschiedlich verschiedene Profilsysteme siehe Typenliste
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	Parallelabstellfenster (PADK / PAD(M) / PAS)
Verglasung	Klasse P4 A nach DIN EN 356 activPilot Comfort PADK, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG mit mindestens 9 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Secu 100, Hoppe
Beschläge	
Besonderheiten	Klasse 2 in Parallelabstimmung und geschlossener Position

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2011



RC 2 / RC 2N\*)

\*) auf der Grundlage der oben rechts aufgeführten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim

05.05.2015

Jens Pickelmann  
Produktingenieur  
Bauteile

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik



### Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011

Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Gutachtliche Stellungnahme  
11-003591-PR03  
vom 18. September 2013

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Seite 1 bis 90  
Anlage 2, Seite 1 bis 42

### Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

### Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 138 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1 (90 Seiten)

Anlage 2 (42 Seiten)

## Typenliste

Ifd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	<p>Einflügelige Fensterelemente PADK / PAD aus Kunststoff nach DIN EN 1627 : 2011 in der RC 2 in verschiedenen Profilsystemen mit Mitteldichtung</p> <p>Einflügeliges Holzfensterelement PADK mit Anschlagdichtung in der RC2 nach DIN EN 1627 : 2011</p>	<p>Ausführung einbruchhemmender einflügeliger Fensterelemente in verschiedenen Abmessungen gemäß Anlage 1</p> <p>Mehrteilige Elemente mit festem Pfosten und / oder Kämpfer.</p> <p>Unterschiedliche Profile mit Mitteldichtung aus den Systemen (siehe Anlage 1):</p> <p>Aluplast Ideal 5000  Aluplast Ideal 8000  Gealan S 7000 (MD)  Gealan 7000 IQ Plus  Gealan S 9000  Inoutic Prestige MD  Inoutic Prestige MD Passivhaus  Inoutic Eforte MD  Kömmerling InVitra  Profine KBE 70 MD  Profine KBE 88+  Profine Kömmerling EuroFutur MD  Profine Kömmerling 88+  Profine Trocal InnoNova_70.M5  Profine Trocal 88+  REHAU Brillant MD  REHAU GENE0 MD  Salamander Streamline 3D (76)  Salamander MD 76  Salamander Blue Evolution  Schüco SI 82  Schüco Corona CT 70  VEKA Softline 82  VEKA Alphaline 90 MD  VEKA Softline 70 MD  WERU Vario/VarioSupreme</p> <p>Unterschiedliche Profile mit Anschlagdichtung aus den Systemen (siehe Anlage 2):</p> <p>Aluplast Ideal 4000  Aluplast Ideal 7000  Gealan S8000 IQ  Gealan S8000 IQ Plus  Inoutic System Arcade  Inoutic System Elite  Profine KBE 70 AD  Profine KBE 88+</p>	<p>Gutachtliche Stellungnahme  11-003591-PR03  vom 18.09.2013</p> <p>Prüfbericht  13-003167-PR01  vom 05.12.2013</p>



## Typenliste

Ifd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
		Profine AD, Kömmerling EuroFutur Classic Profine AD, Kömmerling EuroFutur Elegance Profine, Trocal InnoNova_70.A5 Profine, 76 AD REHAU Brillant AD REHAU Thermo Design REHAU Euro Design 86 Salamander Streamline 76 Schüco Corona CT70 Schüco Corona CT70 AS VEKA Softline 82 VEKA 70 AD Weru Sereno Weru Castello Weru Afino	

Ende der Typenliste.

