

Gutachtliche Stellungnahme

11-003591-PR01 GAS-A01-05-de-01 vom 3. Januar 2012

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften



Auftraggeber **Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**
August-Winkhaus-Str. 31

48291 Telgte

Produkt	Drehkipfenster mit Parallelabstellung 1-flügelig
Bezeichnung	Winkhaus activPilot Comfort PADK
Außenmaß (B x H)	unterschiedlich
(Rahmen) Material	verschiedene Profilsysteme siehe Typenliste
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519 Parallelabstellfenster (PADK)
Öffnungsart	Drehkipp
Verglasung	Klasse P4 A nach DIN EN 356 activPilot Comfort PADK, Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG mit mindestens 9 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff Secu 100, Hoppe
Beschläge	
Besonderheiten	Klasse 2 in Parallelabstellung und geschlossener Position

Einbruchhemmung



RC 2*)

*) auf der Grundlage der genannten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim
3. Januar 2012

Robert Krippahl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Jens Pickelmann
Prüfingenieur
Labor Mechanik

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforderungen
und Klassifizierung
DIN EN 1628 : 2011
DIN EN 1629 : 2011
DIN EN 1630 : 2011

Prüfbericht 10-001584-PB01-
A01-05-de-01
vom 09. Dezember 2010
Prüfbericht 11-000673-PR01
(PB01-A01-05-de-01)
vom 29. November 2011
Prüfbericht 11-000673-PR02
(PB01-A01-05-de-01)
vom 29. November 2011

Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 27

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 31 Seiten

Deckblatt
Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme
1 Auftrag
2 Grundlagen der Beurteilung
3 Beurteilung
4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (27 Seiten)

Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Blatt 2 von 4

Gutachtliche Stellungnahme 11-003591-PR01 GAS-A01-05-de-01 vom 3. Januar 2012

Auftraggeber: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, 48291 Telgte



Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	Einflügelige Fensterelemente PADK aus Kunststoff nach DIN EN 1627 : 2011 in der RC 2 in verschiedenen Profilsystemen mit Mitteldichtung	Ausführung einbruchhemmender einflügeliger Fensterelemente in verschiedenen Abmessungen gemäß Anlage 1 Mehrteilige Elemente mit festem Pfosten und / oder Kämpfer. Unterschiedliche Profile mit Mitteldichtung aus den Systemen (siehe Anlage 1): Inoutic Prestige MD Inoutic Eforte MD Profine KBE 70 MD Profine KBE 88+ Profine Kömmerling 88+ Profine Trocal 88+ REHAU Brillant MD REHAU GENE0 MD Salamander Streamline 3D Salamander MD 76 Salamander Blue Evolution Schüco SI 82 VEKA Softline 82 VEKA Alphaline 90 MD	Gutachtliche Stellungnahme 11-003591-PR01 GAS-A01-05-de-01 vom 3. Januar 2012

Ende der Typenliste.

