

# Gutachtliche Stellungnahme

10-001586-GAS02-A01-05-de-01 vom 24. Januar 2011

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften



Auftraggeber	<b>Aug. Winkhaus GmbH &amp; Co. KG</b> August-Winkhaus-Str. 31  48291 Telgte
Produkt	<b>Winkhaus activPilot Concept WK2</b>
Bezeichnung	<b>Einbruchhemmendes Fenster nach DIN V ENV 1627-1630</b>
Außenmaß (B x H)	<b>verschieden</b>
(Rahmen) Material	<b>PVC-U, aus dem System: Veka</b>
Angriffseite	<b>Schließseite/Schließfläche nach DIN 107</b>
Öffnungsart	<b>gemäß Typenliste</b>
Verglasung	<b>EN 356 Klasse P4A</b>
Beschläge	<b>Winkhaus activPilot mit mindestens 7 einbruchhemmenden Verriegelungen und abschließbarem Fenstergriff der Firma Hoppe</b>

## Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999  
Fenster, Türen, Abschlüsse -  
Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung  
DIN V ENV 1628 : 1999  
DIN V ENV 1629 : 1999  
DIN V ENV 1630 : 1999

gutachtliche Stellungnahme  
255 33154 vom 09. März 2007,  
gutachtliche Stellungnahme  
255 35779 vom 16. April 2008,  
Prüfbericht 10-001585-PB01-  
A01-05-de-01  
vom 17. Dezember 2010,

Konstruktionsunterlagen  
Anlage 1, Seite 1 bis 44

## Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.  
Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Typenliste als Kurzfassung verwendet werden.

## Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 48 Seiten

Deckblatt  
Typenliste  
Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (44 Seiten)

## Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 2\*)

\*) auf der Grundlage der genannten Prüfberichte und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim  
24. Januar 2011

*Christian Kehrer*

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter

*Jens Pickelmann*

Jens Pickelmann  
Prüfingenieur  
Labor Mechanik



PTE Rosenheim GmbH  
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit  
Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.pterosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14822  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 500 435 805  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL0808.99

## Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften

Blatt 2 von 4

Gutachtliche Stellungnahme 10-001586-GAS02-A01-05-de-01 vom 24. Januar 2011

Auftraggeber: Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, 48291 Telgte



### Typenliste

lfd. Nr.	geprüfte Ausführung	gutachtlich zugelassene Ausführungsvarianten	Nachweise / Auflagen
1.	<p>Einflügelige Fenster mit festverglastem Seitenteil, Außenmaß 2000 mm x 1400 mm (BxH), mit 9 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 1600 mm x 800 mm (BxH), mit 11 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Zweiflügeliges Stulpfenster, Außenmaß 2000 mm x 1400 mm (BxH), mit 16 einbruchhemmenden Verriegelungen</p> <p>Einflügelige Fenster, Außenmaß 1000 mm x 1000 mm (B x H), mit 8 einbruchhemmenden Verriegelungen</p>	<p>Ausführung einbruchhemmender 1- und 2-flügeliger Fenster wahlweise mit festverglasteten Seitenteilen und Abmessungen gemäß Anlage 1, Beschlagssystem Winkhaus activPilot.</p> <p>Unterschiedliche Profile aus dem System:</p> <p>Veka Topline AD Veka Topline MD Veka Softline 70 AD Veka Softline 70 MD Veka Swingline Veka Alphaline 90 MD Veka Softline 82 AD / MD</p>	<p>10-001586-GAS02-A01-05-de-01 vom 24. Januar 2011</p>

Ende der Typenliste.

