

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Nr: MLTB-4224-2022- Kapitel I



Prüfungen zur werkseigenen Produktionskontrolle nach der Norm PN-EN 14351-1+A2:2016

Auftraggeber: **DOMEL Sp. z o.o.**
ul. Akademicka 4, 18-400 Łomża

Produkt: zweiflügelige Fenster; Hauptprofil: PVC
System:

GEALAN LINEAR

Handelsname:

CONTUR

Die Ergebnisse der Prüfung sind in den Prüfberichten, die im Auftrag unter der Nummer MLTB-4224-2022 registriert sind enthalten.



Prüfmethoden: Luftdurchlässigkeit
PN-EN 1026




Wasserfestigkeit
PN-EN 1027



Windbeständigkeit
PN-EN 12211



Tragfähigkeit der
Sicherheitseinrichtungen
PN-EN 14609

Klassifizierungsnormen:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Schwellwert
Produkttyp (B x H mm)  1500 x 1500	4	E900	C5	350 N
Bemerkungen: Umschlag Fensterbeschläge Winkhaus Concept.				

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.

Leiter des Labors *Mścichowski Adam*

2022.02.02, Łomża

Der Termin der Kontrollprüfungen innerhalb der FPC (ZKP): 2023.02.02

Der Voruntersuchungen (ITT) gelten bis zum Zeitpunkt der Veränderungen der Bauart des Fensters und Außentür, des Rohmaterials oder Zulieferers der Komponenten oder der Produktionsprozesse, die einen oder mehrere der Merkmale wesentlich beeinflussen würden. In Übereinstimmung mit PN-EN 14351-1+A2:2016 Punkt 7.5 Die ständige Überwachung, Bewertung und Genehmigung von FPC, Der Hersteller führt eine Bewertung des FPC mit aktuellen Forschungs und Prüfung der Kontrolle des fertigen Produktes. Prüfungen durchgeführt in Übereinstimmung mit dem Plan von Studien bestätigen die gleichen Eigenschaften für unsere Produkte, so dass Produkte getestet Erstprüfung (ITT).

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, www.badaniaokien.pl
biuro@badaniaokien.pl

Jednostka notyfikowana
(Notified body) NB 2189

